

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Боготольскому и Тюхтетскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

662060, г. Боготол, ул. 40 лет Октября, 15

тел/факс (39157)21661, (39158)21670 e-mail: ps33@mchsksk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 250/1/1-8

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Юрьевская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, им. отчество (последнее – при наличии)

индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Боготольского и Тюхтетского районов Красноярского края по пожарному надзору В.В.Смолякова от 01.10.2012 № 250, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 26 октября 2012 года с 10 час.00 мин. до 14 час.00 мин. проведена плановая выездная проверка главным государственным инспектором Боготольского и Тюхтетского районов Красноярского края по пожарному надзору Смоляковым Владимиром Владимировичем, здания образовательного учреждения по адресу: Россия, Красноярский край, Боготольский район, с.Юрьевка, ул.50 лет Октября, 1, совместно с директором МБОУ «Юрьевская СОШ» Зверевой Инной Сергеевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности
1	2	3	4
250/1/ 1	Декларация пожарной безопасности не уточнена или не разработана вновь при изменении содержащихся в ней сведений (внесены изменения в название юридического	пункт 7 (5) - декларация пожарной безопасности уточняется или разрабатывается вновь в случае изменения содержащихся в ней сведений или в случае изменения требований пожарной безопасности	01.04.2013

		лица, изменились нормативные документы в области пожарной безопасности)		
250/1/	2	В школе средства обнаружения пожаров не дублируют сигналы на пульт подразделения пожарной охраны	часть 7 ст. 83 (2) - Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	15.07.2013
250/1/	3	Специальные программы не согласованы территориальными органами государственного пожарного надзора	пункт 53 (4) - Согласование специальных программных организаций осуществляется территориальными органами государственного пожарного надзора	01.04.2013
250/1/	4	Работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации (сторож Густов С.С., Шарпило Г.П.) не прошли обучение по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации	Статья 25 (1) Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций проводится администрацией (собственниками) этих организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации по пожарной безопасности по специальным программам, утвержденными соответствующими руководителями федеральных органов исполнительной власти и согласованными в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. Пункт 39 (4) По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации обучаются: руководители подразделений организации, руководители и главные специалисты подразделений взрывопожароопасных производств; работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях; педагогические работники дошкольных образовательных учреждений; работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации; граждане, участвующие в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров на добровольной основе; работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ.	01.04.2013
250/1/	5	Инструкция о мерах пожарной безопасности в отношении школы разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федера-	Пункт 2 (3) В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения	01.04.2013

		ции (порядок осмотра и закрытия помещений по окончанию работы)		
250/1/	6	На объекте у дежурного персонала (сторожей) отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения	пункт 9 (3) - На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.	01.04.2013
250/1/	7	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (автоматическая установка пожарной сигнализации)	пункт 61 (3) На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	01.04.2013
250/1/	8	На кровле здания по всему периметру отсутствует ограждение кровли.	пункт 8.11 (9) В зданиях с уклоном кровли до 12 % включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12% и высотой до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле.	01.08.2013

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
2	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
3	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».
4	Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».
5	Приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности».
6	Федеральный закон от 10.07.2001 № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака»
7	ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля».
8	«Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений» (ППБ-101-89)
9	Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (СНиП 21-01-97*)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор

Боготольского и Тюхтетского районов

Красноярского края по пожарному надзору В.В.Смоляков

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 26 » 10 20 12 г.



Предписание для исполнения получил:

И.В.С.
(подпись)

« 26 » 10 20 12 г.

В.В.Смоляков
(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору